

宮古市ホームページリニューアル業務に係る公募型プロポーザル実施要領等に関する質疑に対する回答書

宮古市 企画部 企画課

No	資料名・頁	項目・質問内容	回答
1	実施要領 1 ページ	<p>1-(4)                      令和7年1月1日が公開日として指定されておりますが、関係業者による対応に懸念がございます。                      公開前の調整、公開対応、その他にも翌日以降に発生するかもしれないトラブル対応を考えると、12月30日から1月3日まで関係者間(職員様も含む)で対応できる体制を整えておくことが必須と考えております。                      平日の公開よりリスクが高いと考えており、公開日を別日にした方が良いと考えておりますが、変更することは可能でしょうか。                      (安全性を考えるのであれば、年末ではなく1月6日以降が最善と思われます。)</p>	<p>基本的に公開日が遅れることは想定していません。公開日の前倒しについては提案があった場合は協議の上、決定します。</p>
2	実施要領2ページ	<p>3-(1)-キ                      「自治体の規模:4万人以上」「過去3年以内」「3件以上」と具体的かつ狭い条件を科すことで参加業者の幅を著しく狭め、ベンダーロックインが懸念されないでしょうか。</p> <p>また、公正取引委員会でも競争政策の観点から、多様なベンダーが参入しやすい環境を整備することが重要と発表もしているため、実績については具体的な条件を以て参加条件にするのではなく、評価の項目にするなどのご検討をいただければ幸いです。</p>	<p>安定した稼働が求められることから、同規模自治体の実績は必要であり、ベンダーロックインに繋がることは考えておりませんが、実施要領を一部修正します。</p> <p>3 参加資格要件                      (1) 参加資格要件                      キ 人口4万人以上(契約時点の人口)の地方公共団体においてクラウド型CMSの導入を前提とする公式ホームページの構築・再構築業務を履行し、現在も稼働中で運用・保守業務を継続して契約している実績が1件以上あること。</p>

No	資料名・頁	項目・質問内容	回答
3	実施要領2ページ	3-(1)-キ 「クラウド型CMSの導入を前提とする公式ホームページの構築・再構築業務を3件以上」かつ「現在も稼働中で運用・保守業務を継続して契約している実績1件以上」と認識して宜しいでしょうか。	No.2の回答のとおりです。
4	実施要領2ページ	3-(1)-コ 別紙 データセンター要求仕様一覧の対応欄が○、△、×を指定できる様式となっております。こちらは△での代替案の提案も可能と認識して宜しいでしょうか。	別紙 データセンター要求仕様一覧の「対応」欄は全て「○」または「×」を選択できる必要があります。 別紙 データセンター要求仕様一覧の様式を修正します。
5	実施要領3ページ	6-(1)-(エ) プレゼンテーション、デモンストレーション及びヒアリング出席報告書(様式第5号)においてプレゼンテーションの日程が先になるため、出席報告書の提出時点から出席者が変更があった場合は変更を認めていただけますでしょうか。	出席者の変更が生じた時点で変更後の様式を、プレゼンテーションの前日までに提出してください。
6	実施要領4ページ	9-(1)-ア-(イ) 「構成図や工程表等A3判資料がある場合は、A4判資料に折り込むこと。」と記載がございますが、1ページ換算という認識でよろしかったでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	実施要領4ページ	9-(1)-ア-(エ) 50ページ以内にまとめるとのことですがA3判は2ページ換算となりますでしょうか。	No.6の回答のとおりです。
8	実施要領4ページ	9-(1)-ア-(エ) (審査項目一覧の順序に即して記載すること。機能要件及び独自提案については、記載がなくても可とする。)について「独自提案」ではなく「提案価格」ではないかとお見受けしますがいかがでしょうか。	独自提案は必須としてはおりませんので、実施要領記載のとおりです。
9	実施要領4ページ	9-(1)-ア-(オ) こちらに記載の内容は提案書とは別に任意書式の見積書と内訳書を別紙で提出するという認識で合っておりますでしょうか。 また、見積書についても原本1部、副本10部を提出するという認識でお間違いございませんでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	実施要領5ページ	11 企画提案書に係るプレゼンテーション等 実施の順番はどのように決まりますでしょうか。例えば、企画提案書の提出順で決まりますでしょうか。	お見込みのとおり、企画提案書の提出順となります。

No	資料名・頁	項目・質問内容	回答
11	実施要領様式 別紙 CMS機能要件一覧	1. 基本機能 CMS No.1 「オープンソース以外に制限すること」は独占禁止法の過去の事例に一部抵触するものと推察されますが、その点について問題ないでしょうか。	別紙 CMS機能要件一覧を修正します。  項目:1. 基本機能 分類:CMS No.1 CMSに関するシステム環境は全て受注者が用意するものとし、提供するCMSはクラウド型(ASP/SaaS方式)のCMSであること。オープンソースCMSでないこと。
12	実施要領様式 別紙 CMS機能要件一覧	3. 閲覧支援 サイト全般 No.20 「全国広報コンクール」は自治体の取り組みが評価されるコンクールであり、導入業者の働きかけによって直結する実績では無いと考えます。参加業者の幅を著しく狭めるものと考えますが、こちらがCMS機能の要件として入っているのはなぜでしょうか。	別紙 CMS機能要件一覧を修正します。  項目:3. 閲覧支援 分類:サイト全般 No.20 を 削除。(No.20は欠番とします。)
13	実施要領様式 別紙 CMS機能要件一覧	4. 緊急対応 緊急時対応機能 No.38 J-ALERTの情報を受信する仕組みはございますでしょうか。すでにある場合、外部システムとの連携ができる仕様となっているでしょうか。	受信機があり、外部システムとの連携が可能です。
14	実施要領様式 別紙 データセンター要求仕様一覧	1. 建物 1-5 避雷設備が不要な低層棟・内部雷保護については、地電位差で迷走電流が走らないようA種接地、D種接地等を接続し、太物幹線を電力室から機械室に配線、設置端子台(導帯)へPDUから配線し最短で接地に逃がすような施工の場合、この点問題ありませんでしょうか。	JIS規格に該当した雷保護の施工であれば、問題ありません。
15	実施要領様式 別紙 データセンター要求仕様一覧	2. セキュリティ 2-3  遠隔地にて24時間365日入退室を管理している場合、今回の要件において本条件は該当しておりますでしょうか。  また、有人監視体制を用いる場合、人件費などの費用が発生する可能性について検討したうえでの要件設定という認識で合っていますでしょうか。	データセンターの入退館については、有人監視体制を基本とし、監視ツールも併用した2つの監視体制であれば、問題ありません。

No	資料名・頁	項目・質問内容	回答
16	実施要領様式 別紙 データセンター要求仕様一覧	2・セキュリティ 2-4 どういったことを目的とした入館でしょうか。一般的にデータセンターへの入館は機器の現地での直接制御になると思いますが、本案件はクラウド型ASP/SaaSサービスの提供となりますので、仮想的な利用環境の提供となり、データセンターに入館した直接的な機器設定などは実施する必要がないと考えております。	サービスのシステム停止等のインシデント発生時の調査のため、管理者として入館することを想定しています。
17	実施要領様式 別紙 データセンター要求仕様一覧	7. 保守 7-1 目視による確認は、監視ソフト等による稼働状況の確認という認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
18	仕様書2ページ	1-(7) ※ホームページの更新に伴い、ドメインの移行を行うこと。についてドメインの維持管理は受託業者又は貴市のどちらになりますでしょうか。	受託事業者での管理を想定しています。
19	仕様書7ページ	4-(2) 「研修実施における会場や操作端末、環境は本市が準備する。」と記載がございますが、マニュアルの印刷も貴市にてご対応頂けるという認識でよろしかったでしょうか。(印刷に必要なデータはお渡しする前提)	お見込みのとおりです。