

水質検査結果書(浄水全項目)

項目	最小表示値	年月日	R4.4.25	R4.5.23	R4.6.20	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	R4.10.24	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.13
1 一般細菌	0	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	不検出		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l										*		
4 水銀及びその化合物	0.00005	mg/l										*		
5 セレン及びその化合物	0.001	mg/l										*		
6 鉛及びその化合物	0.001	mg/l										*		
7 ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l										*		
8 六価クロム化合物	0.001	mg/l	*			*			*			*		
9 亜硝酸態窒素	0.004	mg/l	*			*			*			*		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l	*			*			*			*		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/l	0.4			0.4			0.4			0.4		
12 フッ素及びその化合物	0.08	mg/l										*		
13 ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l										*		
14 四塩化炭素	0.0002	mg/l										*		
15 1,4-ジオキサン	0.005	mg/l										*		
16 1,2-ジクロロエチレン(cis and trans)	0.004	mg/l										*		
17 ジクロロメタン	0.002	mg/l										*		
18 テトラクロロエチレン	0.001	mg/l										*		
19 トリクロロエチレン	0.001	mg/l										*		
20 ベンゼン	0.001	mg/l										*		
21 塩素酸	0.06	mg/l	*			*			*			*		
22 クロロ酢酸	0.002	mg/l	*			*			*			*		
23 クロロホルム	0.001	mg/l	*			*			*			*		
24 ジクロロ酢酸	0.003	mg/l	*			*			*			*		
25 ジブromクロロメタン	0.001	mg/l	*			*			*			*		
26 臭素酸	0.001	mg/l	*			*			*			*		
27 総トリハロメタン	0.001	mg/l	*			*			*			*		
28 トリクロロ酢酸	0.003	mg/l	*			*			*			*		
29 ブロモジクロロメタン	0.001	mg/l	*			*			*			*		
30 ブロモホルム	0.001	mg/l	*			*			*			*		
31 ホルムアルデヒド	0.008	mg/l	*			*			*			*		
32 亜鉛及びその化合物	0.01	mg/l										0.02		
33 アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/l										*		
34 鉄及びその化合物	0.03	mg/l										*		
35 銅及びその化合物	0.01	mg/l										*		
36 ナトリウム及びその化合物	0.1	mg/l										5.5		
37 マンガン及びその化合物	0.001	mg/l										0.002		
38 塩化物イオン	0.1	mg/l	4.0	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
39 カルシウム、マグネシウム等	1	mg/l										33		
40 蒸発残留物	1	mg/l										44		
41 陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l										*		
42 ジェオスミン	0.000001	mg/l										*		
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l										*		
44 非イオン界面活性剤	0.002	mg/l										*		
45 フェノール類	0.0005	mg/l										*		
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l	*	*	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
47 pH値	0.1	mg/l	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0
48 味	異味なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
49 臭気	異臭なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
50 色度	0.5	度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
51 濁度	0.1	度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
52 アンモニア態窒素	0.1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
53 残留塩素(現地)	0.05		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
54 残留塩素(検査機関)	0.05		0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
55 電気伝導率			91	90	93	92	93	90	91	93	92	92	95	93
56 気温		℃	20.4	16.6	28.9	24.1	28.3	19.0	11.7	12.9	6.2	5.6	4.5	11.2
57 水温		℃	16.2	15.5	18.9	21.3	24.0	19.5	15.5	14.5	10.0	8.0	5.5	9.3
58 水道施設名			宮園配水池	宮園配水池	宮園配水池	宮園配水池	宮園配水池	宮園配水池	宮園配水池	宮園配水池	宮園配水池	宮園配水池	宮園配水池	宮園配水池
59 浄水場名			千徳第1送水場	千徳第1送水場	千徳第1送水場	千徳第1送水場	千徳第1送水場	千徳第1送水場	千徳第1送水場	千徳第1送水場	千徳第1送水場	千徳第1送水場	千徳第1送水場	千徳第1送水場
60 前日天候			晴	雨のち曇	晴一時雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨のち曇	曇一時雨	晴	晴
61 当日天候			晴	曇	晴	晴のち曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇一時雨	雨

\*は、検査結果が最小未満である。  
空白は、その採水の検査項目ではない。