

水質検査結果書(浄水全項目)

項目	最小表示値	年月日	R4.4.18	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.19	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.17	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.1.30	R5.2.27
1 一般細菌	0	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	不検出		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l		*										
4 水銀及びその化合物	0.00005	mg/l		*										
5 セレン及びその化合物	0.001	mg/l		*										
6 鉛及びその化合物	0.001	mg/l		*										
7 ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l		*										
8 六価クロム化合物	0.001	mg/l		*			*			*			*	
9 亜硝酸態窒素	0.004	mg/l		*			*			*			*	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l		*			*			*			*	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/l		*			*			*			*	
12 フッ素及びその化合物	0.08	mg/l		*										
13 ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l		*										
14 四塩化炭素	0.0002	mg/l		*										
15 1,4-ジオキサン	0.005	mg/l		*										
16 1,2-ジクロロエチレン(cis and trans)	0.004	mg/l		*										
17 ジクロロメタン	0.002	mg/l		*										
18 テトラクロロエチレン	0.001	mg/l		*										
19 トリクロロエチレン	0.001	mg/l		*										
20 ベンゼン	0.001	mg/l		*										
21 塩素酸	0.06	mg/l		0.07			0.07			0.11			*	
22 クロロ酢酸	0.002	mg/l		*			*			*			*	
23 クロロホルム	0.001	mg/l		0.005			0.007			0.005			0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.003	mg/l		0.004			0.003			*			*	
25 ジブromokロロメタン	0.001	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.003	
26 臭素酸	0.001	mg/l		*			*			*			*	
27 総トリハロメタン	0.001	mg/l		0.011			0.016			0.012			0.006	
28 トリクロロ酢酸	0.003	mg/l		0.005			0.006			0.004			*	
29 ブロモジクロロメタン	0.001	mg/l		0.004			0.006			0.005			0.002	
30 ブロモホルム	0.001	mg/l		*			*			*			*	
31 ホルムアルデヒド	0.008	mg/l		*			*			*			*	
32 亜鉛及びその化合物	0.01	mg/l		*										
33 アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/l		*										
34 鉄及びその化合物	0.03	mg/l		*										
35 銅及びその化合物	0.01	mg/l		*										
36 ナトリウム及びその化合物	0.1	mg/l		6.7										
37 マンガン及びその化合物	0.001	mg/l		*										
38 塩化物イオン	0.1	mg/l	7.5	7.7	6.9	6.5	6.5	7.1	6.4	7.4	4.6	7.6	7.6	7.8
39 カルシウム、マグネシウム等	1	mg/l		11										
40 蒸発残留物	1	mg/l		51										
41 陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l		*										
42 ジェオスミン	0.000001	mg/l		*										
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l		*										
44 非イオン界面活性剤	0.002	mg/l		*										
45 フェノール類	0.0005	mg/l		*										
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l	0.9	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
47 pH値	0.1	mg/l	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
48 味	異味なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
49 臭気	異臭なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
50 色度	0.5	度	0.6	*	*	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*
51 濁度	0.1	度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
52 アンモニア態窒素	0.1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
53 残留塩素(現地)	0.05		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
54 残留塩素(検査機関)	0.05		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
55 電気伝導率			52	56	49	49	51	53	51	55	55	54	54	53
56 気温		℃	15.8	17.7	17.6	22.6	29.9	26.6	22.6	15.3	6.8	3.7	3.6	5.3
57 水温		℃	11.8	16.8	17.3	21.3	24.3	23.1	19.2	15.9	11.3	6.9	5.9	6.7
58 水道施設名			重茂南部 低区配水池	重茂南部 低区配水池	重茂南部 低区配水池	重茂南部 低区配水池	重茂南部 低区配水池	重茂南部 低区配水池	重茂南部 低区配水池	重茂南部 低区配水池	重茂南部 低区配水池	重茂南部 低区配水池	重茂南部 低区配水池	重茂南部 低区配水池
59 浄水場名			重茂南部浄水場	重茂南部浄水場	重茂南部浄水場	重茂南部浄水場	重茂南部浄水場	重茂南部浄水場	重茂南部浄水場	重茂南部浄水場	重茂南部浄水場	重茂南部浄水場	重茂南部浄水場	重茂南部浄水場
60 前日天候			晴	晴	晴	曇	曇一時雨	晴	晴	晴	曇一時雨	曇	晴	曇
61 当日天候			晴	晴	曇一時雨	雨	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴

*は、検査結果が最小未満である。
空白は、その採水の検査項目ではない。