

水質検査結果書(浄水全項目)

項目	最小表示値	年月日	R4.4.25	R4.5.23	R4.6.20	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	R4.10.24	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.13
1 一般細菌	0	個/ml	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	不検出		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l									*			
4 水銀及びその化合物	0.00005	mg/l									*			
5 セレン及びその化合物	0.001	mg/l									*			
6 鉛及びその化合物	0.001	mg/l			*			*			*			0.002
7 ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l									*			
8 六価クロム化合物	0.001	mg/l			*			*			*			*
9 亜硝酸態窒素	0.004	mg/l			*			*			*			*
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l			*			*			*			*
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/l			0.9			0.7			0.5			0.6
12 フッ素及びその化合物	0.08	mg/l									*			
13 ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l									*			
14 四塩化炭素	0.0002	mg/l									*			
15 1,4-ジオキサン	0.005	mg/l									*			
16 1,2-ジクロロエチレン(cis and trans)	0.004	mg/l									*			
17 ジクロロメタン	0.002	mg/l									*			
18 テトラクロロエチレン	0.001	mg/l									*			
19 トリクロロエチレン	0.001	mg/l									*			
20 ベンゼン	0.001	mg/l									*			
21 塩素酸	0.06	mg/l			*			*			*			*
22 クロロ酢酸	0.002	mg/l			*			*			*			*
23 クロロホルム	0.001	mg/l			*			*			*			*
24 ジクロロ酢酸	0.003	mg/l			*			*			*			*
25 ジブromokロロメタン	0.001	mg/l			0.002			0.002			0.002			0.001
26 臭素酸	0.001	mg/l			*			*			*			*
27 総トリハロメタン	0.001	mg/l			0.002			0.003			0.003			0.001
28 トリクロロ酢酸	0.003	mg/l			*			*			*			*
29 ブロモジクロロメタン	0.001	mg/l			*			0.001			0.001			*
30 ブロモホルム	0.001	mg/l			*			*			*			*
31 ホルムアルデヒド	0.008	mg/l			*			*			*			*
32 亜鉛及びその化合物	0.01	mg/l									*			
33 アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/l			0.04			0.07			*			0.02
34 鉄及びその化合物	0.03	mg/l									*			
35 銅及びその化合物	0.01	mg/l									0.01			
36 ナトリウム及びその化合物	0.1	mg/l									4.4			
37 マンガン及びその化合物	0.001	mg/l									*			
38 塩化物イオン	0.1	mg/l	4.5	4.3	5.1	5.7	9.9	4.6	5.6	4.5	4.3	4.8	5.4	5.6
39 カルシウム、マグネシウム等	1	mg/l									27			
40 蒸発残留物	1	mg/l									61			
41 陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l									*			
42 ジェオスミン	0.000001	mg/l									*			
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l									*			
44 非イオン界面活性剤	0.002	mg/l									*			
45 フェノール類	0.0005	mg/l									*			
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	*	*	*	*	*	0.3
47 pH値	0.1	mg/l	6.9	6.9	6.8	6.8	6.5	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9
48 味	異味なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
49 臭気	異臭なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
50 色度	0.5	度	1.1	1.1	0.9	1.0	0.6	1.6	1.0	0.9	0.7	0.5	*	0.5
51 濁度	0.1	度	0.2	0.2	0.1	0.2	*	0.2	0.1	0.1	*	0.1	*	*
52 アンモニア態窒素	0.1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
53 残留塩素(現地)	0.05		0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
54 残留塩素(検査機関)	0.05		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
55 電気伝導率			77	78	93	99	143	90	95	82	78	79	80	80
56 気温		℃	19.1	17.8	27.8	22.2	27.0	18.6	8.8	13.7	1.8	2.0	1.7	8.6
57 水温		℃	12.5	16.1	19.9	22.8	23.9	22.9	18.3	15.1	8.4	6.5	3.5	7.9
58 水道施設名			茂市配水池	茂市配水池	茂市配水池	茂市配水池	茂市配水池	茂市配水池	茂市配水池	茂市配水池	茂市配水池	茂市配水池	茂市配水池	茂市配水池
59 浄水場名			茂市浄水場	茂市浄水場	茂市浄水場	茂市浄水場	茂市浄水場	茂市浄水場	茂市浄水場	茂市浄水場	茂市浄水場	茂市浄水場	茂市浄水場	茂市浄水場
60 前日天候			晴	雨のち曇	晴一時雨	晴	晴	曇	曇	曇	雨のち曇	曇一時雨	晴	晴
61 当日天候			晴	曇	晴	晴のち曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇一時雨	雨

*は、検査結果が最小未満である。
空白は、その採水の検査項目ではない。