

水質検査結果書(浄水全項目)

項目	最小表示値	年月日	R4.4.25	R4.5.23	R4.6.20	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	R4.10.24	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.13
1 一般細菌	0	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	不検出		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l						*						
4 水銀及びその化合物	0.00005	mg/l						*						
5 セレン及びその化合物	0.001	mg/l						*						
6 鉛及びその化合物	0.001	mg/l						*						
7 ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l						*						
8 六価クロム化合物	0.001	mg/l			*			*			*			*
9 亜硝酸態窒素	0.004	mg/l			*			*			*			*
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l			*			*			*			*
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/l			0.3			*			0.2			0.5
12 フッ素及びその化合物	0.08	mg/l						*						
13 ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l						*						
14 四塩化炭素	0.0002	mg/l						*						
15 1,4-ジオキサン	0.005	mg/l						*						
16 1,2-ジクロロエチレン(cis and trans)	0.004	mg/l						*						
17 ジクロロメタン	0.002	mg/l						*						
18 テトラクロロエチレン	0.001	mg/l						*						
19 トリクロロエチレン	0.001	mg/l						*						
20 ベンゼン	0.001	mg/l						*						
21 塩素酸	0.06	mg/l			*			*			*			*
22 クロロ酢酸	0.002	mg/l			*			*			*			*
23 クロロホルム	0.001	mg/l			0.004			0.006			0.003			0.002
24 ジクロロ酢酸	0.003	mg/l			0.003			0.005			*			*
25 ジブromokクロロメタン	0.001	mg/l			*			*			*			*
26 臭素酸	0.001	mg/l			*			*			*			*
27 総トリハロメタン	0.001	mg/l			0.005			0.008			0.004			0.002
28 トリクロロ酢酸	0.003	mg/l			*			0.004			*			*
29 ブロモジクロロメタン	0.001	mg/l			0.001			0.002			0.001			*
30 ブロモホルム	0.001	mg/l			*			*			*			*
31 ホルムアルデヒド	0.008	mg/l			*			*			*			*
32 亜鉛及びその化合物	0.01	mg/l						*						
33 アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/l						*						
34 鉄及びその化合物	0.03	mg/l						*						
35 銅及びその化合物	0.01	mg/l						*						
36 ナトリウム及びその化合物	0.1	mg/l						3.4						
37 マンガン及びその化合物	0.001	mg/l						*						
38 塩化物イオン	0.1	mg/l	2.4	2.5	2.4	2.4	2.5	2.3	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.5
39 カルシウム、マグネシウム等	1	mg/l						20						
40 蒸発残留物	1	mg/l						32						
41 陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l						*						
42 ジェオスミン	0.000001	mg/l						*						
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l						*						
44 非イオン界面活性剤	0.002	mg/l						*						
45 フェノール類	0.0005	mg/l						*						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
47 pH値	0.1	mg/l	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4
48 味	異味なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
49 臭気	異臭なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
50 色度	0.5	度	*	*	*	0.9	*	0.8	*	0.6	*	0.8	*	0.5
51 濁度	0.1	度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
52 アンモニア態窒素	0.1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
53 残留塩素(現地)	0.05		0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4
54 残留塩素(検査機関)	0.05		0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3
55 電気伝導率			53	56	56	54	52	58	57	59	58	57	58	58
56 気温		℃	21.2	17.9	27.3	24.3	26.7	21.3	10.6	10.5	4.1	3.0	2.9	11.8
57 水温		℃	11.3	12.1	17.1	21.2	22.2	20.1	15.1	11.8	7.8	5.1	4.8	4.9
58 水道施設名			小国第1配水池	小国第1配水池	小国第1配水池	小国第1配水池	小国第1配水池	小国第1配水池	小国第1配水池	小国第1配水池	小国第1配水池	小国第1配水池	小国第1配水池	小国第1配水池
59 浄水場名			小国浄水場	小国浄水場	小国浄水場	小国浄水場	小国浄水場	小国浄水場	小国浄水場	小国浄水場	小国浄水場	小国浄水場	小国浄水場	小国浄水場
60 前日天候			晴	雨のち曇	晴一時雨	晴	晴	曇	曇	曇のち雨	曇一時雨	晴	晴	晴
61 当日天候			晴	曇	晴	晴のち曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇一時雨	雨	雨

*は、検査結果が最小未満である。
空白は、その採水の検査項目ではない。