

水質検査結果書(浄水全項目)

項目	最小表示値	年月日	R4.4.25	R4.5.23	R4.6.20	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	R4.10.24	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.13
1 一般細菌	0	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	不検出		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l					*							
4 水銀及びその化合物	0.00005	mg/l					*							
5 セレン及びその化合物	0.001	mg/l					*							
6 鉛及びその化合物	0.001	mg/l					*							
7 ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l					*							
8 六価クロム化合物	0.001	mg/l		*			*			*			*	
9 亜硝酸態窒素	0.004	mg/l		*			*			*			*	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l		*			*			*			*	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/l		1.3			0.4			0.9			1.2	
12 フッ素及びその化合物	0.08	mg/l					*							
13 ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l					*							
14 四塩化炭素	0.0002	mg/l					*							
15 1,4-ジオキサン	0.005	mg/l					*							
16 1,2-ジクロロエチレン(cis and trans)	0.004	mg/l					*							
17 ジクロロメタン	0.002	mg/l					*							
18 テトラクロロエチレン	0.001	mg/l					*							
19 トリクロロエチレン	0.001	mg/l					*							
20 ベンゼン	0.001	mg/l					*							
21 塩素酸	0.06	mg/l		*			*			*			*	
22 クロロ酢酸	0.002	mg/l		*			*			*			*	
23 クロロホルム	0.001	mg/l		*			*			*			*	
24 ジクロロ酢酸	0.003	mg/l		*			*			*			*	
25 ジブromokロロメタン	0.001	mg/l		*			*			*			*	
26 臭素酸	0.001	mg/l		*			*			*			*	
27 総トリハロメタン	0.001	mg/l		*			*			*			*	
28 トリクロロ酢酸	0.003	mg/l		*			*			*			*	
29 ブロモジクロロメタン	0.001	mg/l		*			*			*			*	
30 ブロモホルム	0.001	mg/l		*			*			*			*	
31 ホルムアルデヒド	0.008	mg/l		*			*			*			*	
32 亜鉛及びその化合物	0.01	mg/l					*							
33 アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/l					*							
34 鉄及びその化合物	0.03	mg/l					*							
35 銅及びその化合物	0.01	mg/l					0.02							
36 ナトリウム及びその化合物	0.1	mg/l					3.2							
37 マンガン及びその化合物	0.001	mg/l					*							
38 塩化物イオン	0.1	mg/l	3.3	3.2	3.2	3.3	4.1	3.9	3.8	3.7	3.9	4.0	4.0	3.9
39 カルシウム、マグネシウム等	1	mg/l					24							
40 蒸発残留物	1	mg/l					58							
41 陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l					*							
42 ジェオスミン	0.000001	mg/l					*							
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l					*							
44 非イオン界面活性剤	0.002	mg/l					*							
45 フェノール類	0.0005	mg/l					*							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l	0.3	0.4	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
47 pH値	0.1	mg/l	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8
48 味	異味なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
49 臭気	異臭なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
50 色度	0.5	度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
51 濁度	0.1	度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
52 アンモニア態窒素	0.1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
53 残留塩素(現地)	0.05		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
54 残留塩素(検査機関)	0.05		0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
55 電気伝導率			77	87	84	86	66	68	73	77	93	96	97	96
56 気温		℃	19.4	16.2	21.5	23.1	28.6	19.1	9.3	9.4	-0.8	1.4	1.5	9.9
57 水温		℃	12.7	16.6	18.5	22.2	22.0	19.3	14.1	10.6	6.2	3.9	3.3	7.3
58 水道施設名			新川内配水池	新川内配水池	新川内配水池	新川内配水池	新川内配水池	新川内配水池	新川内配水池	新川内配水池	新川内配水池	新川内配水池	新川内配水池	新川内配水池
59 浄水場名			新川内浄水場	新川内浄水場	新川内浄水場	新川内浄水場	新川内浄水場	新川内浄水場	新川内浄水場	新川内浄水場	新川内浄水場	新川内浄水場	新川内浄水場	新川内浄水場
60 前日天候			晴	雨のち曇	晴一時雨	晴	晴	曇	曇	曇	曇のち雨	曇一時雨	晴	晴
61 当日天候			晴	曇	晴	晴のち曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇一時雨	雨

*は、検査結果が最小未満である。
空白は、その採水の検査項目ではない。