

水質検査結果書(浄水全項目)

項目	最小表示値	年月日	R4.4.25	R4.5.23	R4.6.20	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	R4.10.24	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.13
1 一般細菌	0	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	不検出		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l						*						
4 水銀及びその化合物	0.00005	mg/l						*						
5 セレン及びその化合物	0.001	mg/l						*						
6 鉛及びその化合物	0.001	mg/l						*						
7 ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l						*						
8 六価クロム化合物	0.001	mg/l			*			*			*			*
9 亜硝酸態窒素	0.004	mg/l			*			*			*			*
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l			*			*			*			*
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/l			0.2			*			*			0.2
12 フッ素及びその化合物	0.08	mg/l						*						
13 ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l						*						
14 四塩化炭素	0.0002	mg/l						*						
15 1,4-ジオキサン	0.005	mg/l						*						
16 1,2-ジクロロエチレン(cis and trans)	0.004	mg/l						*						
17 ジクロロメタン	0.002	mg/l						*						
18 テトラクロロエチレン	0.001	mg/l						*						
19 トリクロロエチレン	0.001	mg/l						*						
20 ベンゼン	0.001	mg/l						*						
21 塩素酸	0.06	mg/l			*			*			*			*
22 クロロ酢酸	0.002	mg/l			*			*			*			*
23 クロロホルム	0.001	mg/l			0.016			0.011			0.007			0.005
24 ジクロロ酢酸	0.003	mg/l			0.011			*			0.006			0.004
25 ジプロモクロロメタン	0.001	mg/l			*			*			*			*
26 臭素酸	0.001	mg/l			*			*			*			*
27 総トリハロメタン	0.001	mg/l			0.019			0.015			0.009			0.007
28 トリクロロ酢酸	0.003	mg/l			0.016			0.013			0.009			0.005
29 ブロモジクロロメタン	0.001	mg/l			0.003			0.004			0.002			0.002
30 ブロモホルム	0.001	mg/l			*			*			*			*
31 ホルムアルデヒド	0.008	mg/l			*			*			*			*
32 亜鉛及びその化合物	0.01	mg/l						*						
33 アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/l						*						
34 鉄及びその化合物	0.03	mg/l						*						
35 銅及びその化合物	0.01	mg/l						*						
36 ナトリウム及びその化合物	0.1	mg/l						4.0						
37 マンガン及びその化合物	0.001	mg/l						*						
38 塩化物イオン	0.1	mg/l	3.5	3.7	2.1	3.6	3.5	3.7	3.6	3.9	3.6	3.6	3.5	3.7
39 カルシウム、マグネシウム等	1	mg/l						13						
40 蒸発残留物	1	mg/l						28						
41 陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l						*						
42 ジェオスミン	0.000001	mg/l						*						
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l						*						
44 非イオン界面活性剤	0.002	mg/l						0.002						
45 フェノール類	0.0005	mg/l						*						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
47 pH値	0.1	mg/l	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1
48 味	異味なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
49 臭気	異臭なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
50 色度	0.5	度	*	*	*	0.7	0.7	*	*	*	*	*	*	*
51 濁度	0.1	度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
52 アンモニア態窒素	0.1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
53 残留塩素(現地)	0.05		0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
54 残留塩素(検査機関)	0.05		0.2	0.2	0.2	*	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3
55 電気伝導率			40	43	41	51	40	46	44	45	44	41	41	41
56 気温		℃	17.8	16.8	20.1	19.8	26.4	16.0	6.9	7.4	-0.1	1.2	2.5	11.3
57 水温		℃	10.6	12.2	15.2	19.0	18.6	17.3	12.6	10.9	6.2	4.6	3.8	6.3
58 水道施設名			門馬配水池	門馬配水池	門馬配水池	門馬配水池	門馬配水池	門馬配水池	門馬配水池	門馬配水池	門馬配水池	門馬配水池	門馬配水池	門馬配水池
59 浄水場名			門馬浄水場	門馬浄水場	門馬浄水場	門馬浄水場	門馬浄水場	門馬浄水場	門馬浄水場	門馬浄水場	門馬浄水場	門馬浄水場	門馬浄水場	門馬浄水場
60 前日天候			晴	雨のち曇	晴一時雨	晴	晴	曇	曇	曇	曇のち雨	曇一時雨	晴	晴
61 当日天候			晴	曇	晴	晴のち曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇一時雨	雨

*は、検査結果が最小未満である。
空白は、その採水の検査項目ではない。