

水質検査結果書(浄水全項目)

項目	最小表示値	年月日	R5.4.10	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.11	R5.10.30	R5.11.20	R5.12.4	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11
1 一般細菌	0	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	不検出		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l						*						*
4 水銀及びその化合物	0.00005	mg/l						*						
5 セレン及びその化合物	0.001	mg/l						*						
6 鉛及びその化合物	0.001	mg/l						0.001						
7 ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l						*						
8 六価クロム化合物	0.001	mg/l						*						
9 亜硝酸態窒素	0.004	mg/l			*			*			*			*
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l			*			*			*			*
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/l			0.3			0.2			*			*
12 フッ素及びその化合物	0.08	mg/l						*						0.3
13 ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l						*						
14 四塩化炭素	0.0002	mg/l						*						
15 1,4-ジオキサン	0.005	mg/l						*						
16 1,2-ジクロロエチレン(cis and trans)	0.004	mg/l						*						
17 ジクロロメタン	0.002	mg/l						*						
18 テトラクロロエチレン	0.001	mg/l						*						
19 トリクロロエチレン	0.001	mg/l						*						
20 ベンゼン	0.001	mg/l						*						
21 塩素酸	0.06	mg/l			*			*			*			*
22 クロロ酢酸	0.002	mg/l			*			*			*			*
23 クロロホルム	0.001	mg/l			0.008			0.007			0.002			0.001
24 ジクロロ酢酸	0.003	mg/l			*			0.004			*			*
25 ジブromクロロメタン	0.001	mg/l			*			*			*			*
26 臭素酸	0.001	mg/l			*			*			*			*
27 総トリハロメタン	0.001	mg/l			0.009			0.009			0.002			0.001
28 トリクロロ酢酸	0.003	mg/l			0.006			0.004			*			*
29 ブロモジクロロメタン	0.001	mg/l			0.001			0.002			*			*
30 ブロモホルム	0.001	mg/l			*			*			*			*
31 ホルムアルデヒド	0.008	mg/l			*			*			*			*
32 亜鉛及びその化合物	0.01	mg/l						*						
33 アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/l						*						
34 鉄及びその化合物	0.03	mg/l						*						
35 銅及びその化合物	0.01	mg/l						0.02						
36 ナトリウム及びその化合物	0.1	mg/l						3.2						
37 マンガン及びその化合物	0.001	mg/l						*						
38 塩化物イオン	0.1	mg/l	2.1	2.1	1.9	2.1	2.3	2.1	2.2	2.3	2.0	2.1	2.1	2.1
39 カルシウム、マグネシウム等	1	mg/l						39						
40 蒸発残留物	1	mg/l						73						
41 陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l						*						
42 ジェオスミン	0.000001	mg/l						*						
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l						*						
44 非イオン界面活性剤	0.002	mg/l						*						
45 フェノール類	0.0005	mg/l						*						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	*	0.4	*
47 pH値	0.1	mg/l	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6
48 味	異味なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
49 臭気	異臭なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
50 色度	0.5	度	*	*	0.6	*	*	*	*	0.6	*	*	*	*
51 濁度	0.1	度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
52 アンモニア態窒素	0.1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
53 残留塩素(現地)	0.05		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
54 残留塩素(検査機関)	0.05		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
55 電気伝導率			69	77	69	85	87	91	90	78	74	80	67	83
56 気温		℃	13.1	15.3	19.7	25.6	28.4	28.2	13.8	8.4	3.3	-2.9	11.3	2.5
57 水温		℃	11.3	15.1	17.2	21.1	22.9	23.6	15.1	11.1	7.8	3.2	7.1	4.7
58 水道施設名			夏屋配水池	夏屋配水池	夏屋配水池	夏屋配水池	夏屋配水池	夏屋配水池	夏屋配水池	夏屋配水池	夏屋配水池	夏屋配水池	夏屋配水池	夏屋配水池
59 浄水場名			夏屋浄水場	夏屋浄水場	夏屋浄水場	夏屋浄水場	夏屋浄水場	夏屋浄水場	夏屋浄水場	夏屋浄水場	夏屋浄水場	夏屋浄水場	夏屋浄水場	夏屋浄水場
60 前日天候			晴	曇	晴	曇	晴	曇	雨	曇	曇一時雨	晴	晴	晴
61 当日天候			晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴一時雨	晴	晴	晴	晴

*は、検査結果が最小未満である。
空白は、その採水の検査項目ではない。