

水質検査結果書(浄水全項目)

項目	最小表示値	年月日	R5.4.10	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.11	R5.10.30	R5.11.20	R5.12.4	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11
1 一般細菌	0	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	不検出		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l												
4 水銀及びその化合物	0.00005	mg/l												
5 セレン及びその化合物	0.001	mg/l												
6 鉛及びその化合物	0.001	mg/l												
7 ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l												
8 六価クロム化合物	0.001	mg/l												
9 亜硝酸態窒素	0.004	mg/l	*			*			*			*		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l	*			*			*			*		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/l	0.4			0.4			0.4			0.4		
12 フッ素及びその化合物	0.08	mg/l											*	
13 ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l											*	
14 四塩化炭素	0.0002	mg/l											*	
15 1,4-ジオキサン	0.005	mg/l											*	
16 1,2-ジクロロエチレン(cis and trans)	0.004	mg/l											*	
17 ジクロロメタン	0.002	mg/l											*	
18 テトラクロロエチレン	0.001	mg/l											*	
19 トリクロロエチレン	0.001	mg/l											*	
20 ベンゼン	0.001	mg/l											*	
21 塩素酸	0.06	mg/l	*			*			*			*	*	
22 クロロ酢酸	0.002	mg/l	*			*			*			*	*	
23 クロロホルム	0.001	mg/l	*			*			*			*	*	
24 ジクロロ酢酸	0.003	mg/l	*			*			*			*	*	
25 ジブromクロロメタン	0.001	mg/l	*			*			*			*	*	
26 臭素酸	0.001	mg/l	*			*			*			*	*	
27 総トリハロメタン	0.001	mg/l	*			*			*			*	*	
28 トリクロロ酢酸	0.003	mg/l	*			*			*			*	*	
29 ブロモジクロロメタン	0.001	mg/l	*			*			*			*	*	
30 ブロモホルム	0.001	mg/l	*			*			*			*	*	
31 ホルムアルデヒド	0.008	mg/l	*			*			*			*	*	
32 亜鉛及びその化合物	0.01	mg/l											*	
33 アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/l											*	
34 鉄及びその化合物	0.03	mg/l											*	
35 銅及びその化合物	0.01	mg/l										0.03		
36 ナトリウム及びその化合物	0.1	mg/l										5.1		
37 マンガン及びその化合物	0.001	mg/l										*		
38 塩化物イオン	0.1	mg/l	3.7	3.6	3.7	3.8	4.0	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.7	3.6
39 カルシウム、マグネシウム等	1	mg/l										34		
40 蒸発残留物	1	mg/l										63		
41 陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l										*		
42 ジェオスミン	0.000001	mg/l										*		
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l										*		
44 非イオン界面活性剤	0.002	mg/l										*		
45 フェノール類	0.0005	mg/l										*		
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
47 pH値	0.1	mg/l	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3
48 味	異味なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
49 臭気	異臭なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
50 色度	0.5	度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
51 濁度	0.1	度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
52 アンモニア態窒素	0.1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
53 残留塩素(現地)	0.05		0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
54 残留塩素(検査機関)	0.05		0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5
55 電気伝導率		88	87	87	89	89	90	89	87	88	88	89	92	90
56 気温	℃		16.5	17.8	19.3	29.2	30.9	28.0	14.6	11.4	9.2	2.7	15.9	6.3
57 水温	℃		12.8	15.0	17.8	21.8	26.0	24.1	16.4	12.5	10.6	6.7	8.3	5.0
58 水道施設名			日の出配水池	日の出配水池	日の出配水池	日の出配水池	日の出配水池	日の出配水池	日の出配水池	日の出配水池	日の出配水池	日の出配水池	日の出配水池	日の出配水池
59 浄水場名			宮古浄水場	宮古浄水場	宮古浄水場	宮古浄水場	宮古浄水場	宮古浄水場	宮古浄水場	宮古浄水場	宮古浄水場	宮古浄水場	宮古浄水場	宮古浄水場
60 前日天候			晴	曇	晴	曇	晴	曇	雨	曇	曇一時雨	晴	晴	晴
61 当日天候			晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴一時雨	晴	晴	晴	晴

\*は、検査結果が最小未満である。  
空白は、その採水の検査項目ではない。