

水質検査結果書(浄水全項目)

項目	最小表示値	年月日	R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.19	R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.29	R6.2.5	R6.2.26
1 一般細菌	0	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	不検出		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l												
4 水銀及びその化合物	0.00005	mg/l												
5 セレン及びその化合物	0.001	mg/l												
6 鉛及びその化合物	0.001	mg/l												
7 ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l												
8 六価クロム化合物	0.001	mg/l												
9 亜硝酸態窒素	0.004	mg/l						*			*			*
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l						*			*			*
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/l			0.1			0.1			0.2			0.2
12 フッ素及びその化合物	0.08	mg/l												
13 ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l												
14 四塩化炭素	0.0002	mg/l												
15 1,4-ジオキサン	0.005	mg/l												
16 1,2-ジクロロエチレン(cis and trans)	0.004	mg/l												
17 ジクロロメタン	0.002	mg/l												
18 テトラクロロエチレン	0.001	mg/l												
19 トリクロロエチレン	0.001	mg/l												
20 ベンゼン	0.001	mg/l												
21 塩素酸	0.06	mg/l						0.25			0.09			*
22 クロロ酢酸	0.002	mg/l						*			*			*
23 クロロホルム	0.001	mg/l			0.018			0.020			0.007			0.003
24 ジクロロ酢酸	0.003	mg/l						0.007			*			0.004
25 ジブromクロロメタン	0.001	mg/l						0.002			*			*
26 臭素酸	0.001	mg/l						*			*			*
27 総トリハロメタン	0.001	mg/l			0.022			0.030			0.010			0.005
28 トリクロロ酢酸	0.003	mg/l			0.017			0.016			0.009			0.006
29 ブロモジクロロメタン	0.001	mg/l			0.004			0.008			0.003			0.002
30 ブロモホルム	0.001	mg/l						*			*			*
31 ホルムアルデヒド	0.008	mg/l						*			*			*
32 亜鉛及びその化合物	0.01	mg/l			0.03									
33 アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/l												
34 鉄及びその化合物	0.03	mg/l												
35 銅及びその化合物	0.01	mg/l												
36 ナトリウム及びその化合物	0.1	mg/l			4.3									
37 マンガン及びその化合物	0.001	mg/l												
38 塩化物イオン	0.1	mg/l	3.7	3.7	3.6	3.9	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.4	3.5	3.6
39 カルシウム、マグネシウム等	1	mg/l			14									
40 蒸発残留物	1	mg/l			30									
41 陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l												
42 ジェオスミン	0.000001	mg/l												
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l												
44 非イオン界面活性剤	0.002	mg/l												
45 フェノール類	0.0005	mg/l												
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4
47 pH値	0.1	mg/l	7.1	7.4	7.4	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3
48 味	異味なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
49 臭気	異臭なし		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
50 色度	0.5	度	*	*	*	0.6	0.5	*	*	*	*	*	*	*
51 濁度	0.1	度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
52 アンモニア態窒素	0.1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
53 残留塩素(現地)	0.05		0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
54 残留塩素(検査機関)	0.05		0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
55 電気伝導率			50	51	53	55	54	55	52	53	50	46	47	48
56 気温	℃		11.8	15.5	21.4	24.5	30.0	30.2	17.7	4.4	0.6	-2.1	-1.0	3.0
57 水温	℃		12.1	15.1	18.1	21.9	24.5	23.8	18.0	12.4	7.3	5.1	5.0	5.7
58 水道施設名			養呂地配水池	養呂地配水池	養呂地配水池	養呂地配水池	養呂地配水池	養呂地配水池	養呂地配水池	養呂地配水池	養呂地配水池	養呂地配水池	養呂地配水池	養呂地配水池
59 浄水場名			青倉浄水場	青倉浄水場	青倉浄水場	青倉浄水場	青倉浄水場	青倉浄水場	青倉浄水場	青倉浄水場	青倉浄水場	青倉浄水場	青倉浄水場	青倉浄水場
60 前日天候			雨のち曇	曇	曇	晴	晴一時雨	曇	曇のち雨	曇	雨のち曇	晴	晴	曇
61 当日天候			曇	雨	雨	曇	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴のち曇	雪

*は、検査結果が最小未満である。
空白は、その採水の検査項目ではない。