

宮古市中心市街地拠点施設総合管理業務 給湯設備一覧

区分	設備名	メーカー	型式・規格				設置箇所		数量 (台)	機器番号
			型式番号	型式	貯湯量	動力				
機械	電気温水器	ＴＯＴＯ(株)	REKB35A2	貯湯式・床置型（飲雑両用）	35L	φ1 200V 3.1kW	市役所	給湯室	6	WHE-T-1
機械	電気温水器	ＴＯＴＯ(株)	REKB35A2	貯湯式・床置型（飲雑両用）	35L	φ1 200V 3.1kW	保健センター	給湯室	2	WHE-H-1
機械	電気温水器	ＴＯＴＯ(株)	REKB35A2	貯湯式・床置型（飲雑両用）	35L	φ1 200V 3.1kW	公用車庫棟	湯沸室	1	WHE-C-1
機械	電気温水器	ＴＯＴＯ(株)	REKB12A2	貯湯式・床置型（飲雑両用）	12L	φ1 200V 1.5kW	市民交流センター	授乳室、給湯室	2	WHE-S-1
機械	電気温水器	ＴＯＴＯ(株)	REKB12A2	貯湯式・床置型（飲雑両用）	12L	φ1 200V 1.5kW	市役所	宿直室	1	WHE-T-1-1
機械	電気温水器	ＴＯＴＯ(株)	REKB25A2	貯湯式・床置型（飲雑両用）	25L	φ1 200V 2.0kW	保健センター	授乳室	1	WHE-H-2
機械	電気温水器	ＴＯＴＯ(株)	REKB25A2	貯湯式・床置型（飲雑両用）	25L	φ1 200V 2.0kW	市民交流センター	水屋	1	WHE-S-2
機械	電気温水器	ＴＯＴＯ(株)	REW06A1BH	貯湯式・床置型	6L	φ1 100V 1.1kW	市役所	市長室	1	WHE-T-3
機械	電気温水器	ＴＯＴＯ(株)	REW06A1BH	貯湯式・床置型	6L	φ1 100V 1.1kW	市民交流センター	おむつ替え室、創作活動室	2	WHE-S-3
機械	電気温水器	ＴＯＴＯ(株)	REW06A1BH	貯湯式・床置型	6L	φ1 100V 1.1kW	保健センター	診察室	1	WHE-H-3
機械	電気温水器	ＴＯＴＯ(株)	REW12A1BH	貯湯式・床置型	12L	φ1 100V 1.1kW	保健センター	事業実施室	1	WHE-H-3-1
機械	電気温水器	ＴＯＴＯ(株)	REW25C2BH	貯湯式・床置型	25L	φ1 200V 2.0kW	保健センター	洗濯室（PS内設置）	1	WHE-H-4
機械	電気温水器	ＴＯＴＯ(株)	REWF03B1SM	貯湯式・壁掛型	3L	φ1 100V 0.75kW	市役所	副市長室	1	WHE-T-5
機械	電気温水器	(株)東北イトミック	ES200RM-9	密閉・先止め式貯湯型、 床置型	200L	φ1 200V 2.4kW	市民交流センター	ロッカー室	2	HYP-2
機械	ヒートポンプ 給湯器	(株)東北イトミック	CHP-500UF2-5	即湯循環、給湯専用型 (寒冷地・耐重塩害仕様)	500L	φ3 200V 7.5kW	保健センター	保健センター西側屋外	1	HYP-1
								加熱能力 18.1kW (DB2°C、WB1°C)、SUS密閉式屋外設置型（給水入口5°C、湧上90°C）、耐震震度1.5G SUS密閉式屋外設置型 ヒートポンプ 冷媒R744 (CO2)、外寸 給湯器 W1300×L815×H1705mm タンク W920×D920×H2100mm		
給湯設備									合計	24 台